

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: **Elektros tinklų 110 kV kabelių linijos, Kelmės r. sav., statybos projektas**

STATINIO PAVADINIMAS: **110 kV kabelių linija**

STATINIO ADRESAS: **Kelmės r. sav.**

STATINIO KATEGORIJA: **Ypatingasis statinys**

STATYBOS RŪŠIS: **Naujo statinio statyba**

UŽSAKOVAS: **UAB „Energijos žara“**

STATYTOJAS: **UAB „Energijos žara“**

PRIJUNGIMO SĄLYGŲ NR. **22SD-4240**

STATINIO PROJEKTO ETAPAS: **Projektiniai pasiūlymai**

PROJEKTO Nr.: **2018-115-02-XX-PP**

BYLOS LAIDA: **0**

BYLOS IŠLEIDIMO DATA: **2022 11**

Direktorius

Tomas Danielius

*Projekto vadovas
(atestato Nr. 26478)*

Tomas Danielius

*Projekto vadovo asistentas
(atestato Nr.)*

Gintaras Jančėnkovas

PROJEKTO TURINYS


PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS	3
PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS.....	4
PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS	4
PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PRIDEDAMŲJŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS	4
BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI.....	5
AIŠKINAMASIS RAŠTAS	6
BRĖŽINIAI.....	8

0	2022 11	Visuomenės informavimui			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Energetikos projektai PROJEKTAVIMAS IR KONSULTACIJOS Islandijos pl. 217-8, 2 aukštas, LT-49165 Kaunas, Tel. +370 37 211714 El. paštas: info@enpro.lt STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Elektros tinklų 110 kV kabelių linijos, Kelmės r. sav., statybos projektas				
26478	PV	Tomas Danielius	STATINO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA	
.....	PVA	Gintaras Jančėnkovas		Projekto turinys	0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
	UAB „Energijos žara“			2018-115-02-XX-PP.T	1

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Bylos žymuo	Laida	Pavadinimas	Pastabos
1.	2018-115-02-XX-PP	0	Projektiniai pasiūlymai	

PROJEKTAS ATITINKA GALIOJANČIAS NORMAS IR TAISYKLES BEI PROJEKTAVIMO UŽDUOTĮ
 PROJEKTO VADOVAS
 ATESTATO Nr. 26478



Tomas Danielius

Dokumento ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečiosioms šalims draudžiamas

0	2022 11	Visuomenės informavimui			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Energetikos projektai PROJEKTAVIMAS IR KONSULTACIJOS Islandijos pl. 217-8, 2 aukštas, LT-49165 Kaunas, Tel. +370 37 211714 El. paštas: info@enpro.lt STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Elektros tinklų 110 kV kabelių linijos, Kelmės r. sav., statybos projektas				
26478	PV	Tomas Danielius	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA	
.....	PVA	Gintaras Jančėnkovas		0	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
	UAB „Energijos žara“		2018-115-02-XX-PP.PSŽ	1	1

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos
1.	2018-115-02-XX-PP.T	1	0	Projekto turinys	
2.	2018-115-02-XX-PP.PSŽ	1	0	Projektinių pasiūlymų sudėties žiniaraštis	
3.	2018-115-02-XX-PP.BSŽ	1	0	Projektinių pasiūlymų tekstinių dokumentų sudėties žiniaraštis	
4.	2018-115-02-XX-PP.BSR	1	0	Bendrieji statinio rodikliai	
5.	2018-115-02-XX-PP.AR	2	0	Aiškinamasis raštas	

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Brėžinio žymuo	Lapų sk.	Laida	Brėžinio pavadinimas	Pastabos
1.	2018-115-02-XX-PP.B-01	1	0	Situacijos planas	


PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PRIDEDAMŲJŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Lapų sk.	Dokumento pavadinimas	Pastabos
1.	Priedas Nr. 1	1	Projekto vadovo T. Danieliaus kvalifikacijos atestato kopija	
2.	Priedas Nr. 2	3	Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis	
3.	Priedas Nr.3	1	Įgaliojimas UAB „Energetikos projektai“	

0	2022 11	Visuomenės informavimui
LAIDA	ĮŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	Energetikos projektai PROJEKTAVIMAS IR KONSULTACIJOS Islandijos pl. 217-8, 2 aukštas, LT-49165 Kaunas, Tel. +370 37 211714 El. paštas: info@enpro.lt	
26478	PV	Tomas Danielius
.....	PVA	Gintaras Jančėnkovas
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Elektros tinklų 110 kV kabelių linijos, Kelmės r. sav., statybos projektas STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Projekto bylos dokumentų sudėties žiniaraštis
	UAB „Energijos žara“	DOKUMENTO ŽYMUO 2018-115-02-XX-PP.BSŽ LAPAS 1 LAPŲ 1

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1.	110 kV kabelių linija			
1.1.	Vardinė įtampa	kV	110	
1.2.	Ilgis	km	iki 22	
1.3.	Statinio kategorija	–	Ypatingasis	

Statinio projekto vadovas Tomas Danielius  26478, 2022 11
 (vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

0	2022 11	Visuomenės informavimui		
LAIDA	ĮŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Energetikos projektai PROJEKTAVIMAS IR KONSULTACIJOS		Islandijos pl. 217-8, 2 aukštas, LT-49165 Kaunas, Tel. +370 37 211714 El. paštas: info@enpro.lt	
26478	PV	Tomas Danielius	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
.....	PVA	Gintaras Jančėnkovas	Elektros tinklų 110 kV kabelių linijos, Kelmės r. sav., statybos projektas	
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
			Bendrieji statinio rodikliai	0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS LAPŲ
	UAB „Energijos žara“		2018-115-02-XX-PP.BSR	1 1

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDRIEJI PAŽINTINIAI DUOMENYS

1.1. Statybos vieta

Kelmės r. sav.

1.2. Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį / statinio kategorija

110 kV kabelių linija – elektros tinklai / ypatingasis statinys

1.3. Statinio statybos rūšis

Naujų statinių statyba

1.4. Statinių apibūdinimas

Statinio statybos vieta: 110 kV kabelių linija projektuojama Kelmės r. sav., Liolių sen., Tytuvėnų apylinkių sen., teritorijomis.

2. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SPRENDINIAI

Projektiniai pasiūlymai parengti visuomenės informavimui apie visuomenei svarbaus statinio numatomą projektavimą, nustatyti žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrus, kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama, bei, kai reikalinga, specialiesiems reikalavimams nustatyti.

Pagal UAB „Energijos žara“ perduotas technines prijungimo sąlygas Nr. 22SD-4240, naujai projektuojamos 30/110 kV Kupriškių VE transformatorių pastotės prijungimui prie statomos 330/110 kV Tytuvėnų VE transformatorių pastotės projektuojama nauja 110 kV kabelių linija.

Kabelių linija klojama žemėje, tranšėjoje užpilant gruntu ir apsaugant plokštėmis. Vienoje tranšėjoje su kabelių linija klojamas 40 mm diametro apsauginis vamzdis šviesolaidinio kabelio paklojimui.

Susikirtimo vietose su gatvėmis (transporto keliais) ar kitomis komunikacijomis, kabeliai uždengiami iš viršaus ne plonesnėmis kaip 120 mm gelžbetoninėmis apsauginėmis plokštėmis. Kabelių susikirtimo vietose su gatvėmis (keliais), kanalais, upeliais ir upėmis, kur negalimas kabelių tiesimas

0	2022 11	Visuomenės informavimui			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	Energetikos projektai PROJEKTAVIMAS IR KONSULTACIJOS Islandijos pl. 217-8, 2 aukštas, LT-49165 Kaunas, Tel. +370 37 211714 El. paštas: info@enpro.lt STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Elektros tinklų 110 kV kabelių linijos, Kelmės r. sav., statybos projektas				
26478	PV	Tomas Danielius	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Aiškinamasis raštas	LAIDA	
.....	PVA	Gintaras Jančėnkovas		0	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS UAB „Energijos žara“		DOKUMENTO ŽYMUO 2018-115-02-XX-PP.AR	LAPAS 1	LAPŲ 2

tranšėjiniu būdu, kabeliai tiesiami apsauginiuose vamzdžiuose uždaro kryptinio gręžimo būdu. Likusiose trasos dalyse bus parenkami statybos normos bei standartus atitinkantys kabelio apsaugos sprendiniai.

Nesant sankirtų, kabelių paklojimo gylis ne mažesnis 1,50 m. Išskirtiniais atvejais, sankirtose su inžineriniais statiniais ir natūraliomis kliūtimis, kabeliai klojami giliau. Naudojant kryptinį horizontalaus kryptinio pragręžimo būdą, lygiagrečiai esamiems kabeliams paklojamas rezervinis apsauginis vamzdis.

Kabelių linijų galuose, kabeliai užbaigiami galinėmis movomis. Movos ir viršįtampių ribotuvai statomi ant metalinių konstrukcijų projektuojamoje 330/110 kV Tytuvėnų VE transformatorių pastotėje ir projektuojamoje 110/30 kV Kupriškių VE transformatorių pastotėje.

Požeminių kabelių linijos apsaugos zona – išilgai požeminių kabelių linijos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po vieną metrą į abi puses nuo šios linijos (LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas, 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166).

2.1. Vizualizacija su gretima urbanistine aplinka

Kadangi vizualizacija privaloma tik pastatams, todėl ji nėra pateikiama.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIŠ
2018-115-02-XX-PP.AR	2	2	0

BRĖŽINIAI

